中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0916

特种设备型式试验证书
（电梯）

证书编号：TSX F34003820180001

申请单位名称：	宁波欣达电梯配件厂		
申请单位注册地址：	浙江省宁波市鄞州区东吴镇同心路 1 号		
制造单位名称：	宁波欣达电梯配件厂		
制造地址：	浙江省宁波市鄞州区东吴镇同心路 1 号		
设备类别：	电梯安全保护装置	设备品种：	门锁装置
产品名称：	层门门锁装置	产品型号：	PB161
首次型式试验报告编号：	2018AF0235	本次核查报告编号：	2020AF0076

经型式试验，确认该样品符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）的规定。

该样品符合 GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》（含第 1 号修改单），EN 81-20:2014 以及 EN 81-50:2014 标准相关规定。

本证书适用的产品型号：PB161

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

（检验机构检验专用章）

发证日期： 2018 年 3 月 23 日

本次换证日期： 2020 年 2 月 25 日

下次核查日期： 2022 年 3 月 22 日前

深圳市特种设备安全检验研究院

广东省质量监督电梯检验站（深圳）

注： 1.申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定，以及与型式试验样品的一致性；

2.本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的部件产品。

特种设备型式试验证书附表（电梯）

证书编号	TSX F34003820180001		
设备品种	门锁装置		
产品名称	层门门锁装置	产品型号	PB161
额定电压	≤AC 230/110 V	额定电流	≤AC 1.0 A
结构型式	下勾式	锁紧方式	重力锁紧弹簧辅助
电路类型	交流	外壳防护等级	IP2X
防爆型式	/	工作环境	室内
其他说明	文件识别号：XPSQ2019070012AZNZS		

安全检验研究院
专用章
子)